



Odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania ofertowego 2/05/2019

na wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych w tzw. trybie „zaprojektuj i wybuduj”

na potrzeby realizacji projektu

„Instalacja fotowoltaiczna dla firmy ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA”

Pytanie 1:

W związku z brakiem technicznych przesłanek motywujących wymóg stosowania modułów opartych na ogniwach „half cell” w instalacji o mocy 200kWp, oraz potencjalnych zagrożeniach wynikających z tego procesu tj.: większej podatności na korozję w skutek braku pasywacji ciętej krawędzi ogniwa zwiększonego prawdopodobieństwa uszkodzeń w wyniku dodatkowego kroku technologicznego (cięcia), który zwykle pozostawia tzw. wrażliwą strefę zniszczoną (np. nadtopienie po cięciu laserowym), co może objawiać się negatywnym wynikiem testu „hail impact” (uderzenie kulą gradu), prosimy o wykreślenie zapisu „half cell”, oraz powiązanych z nim pozostałych parametrów min. wymogu stosowania 120 sztuk ogniw.

Odpowiedź do pytania 1:

Minimalne parametry dla dostarczonych urządzeń zostały opisane w Załączniku nr 7 – Podstawowe parametry materiałów. Zamawiający nie wyraża zgodny na zmiany zapisów.

Pytanie 2:

Z uwagi na zacienianie przez drzewa, części budynku M prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na montaż modułów fotowoltaicznych również na pozostałych dachach budynków należących do Elektromontaż Rzeszów SA, znajdujących się na działce nr 1533/2 przy ul. Przemysłowej 8 w Rzeszowie.

Odpowiedź do pytania 2:

Miejsca montażu modułów fotowoltaicznych zostały wskazane w Załączniku nr 1 – Program funkcjonalno-użytkowy; dach hali M oraz dach hali W-7. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę lokalizacji.

Pytanie 3:

Prosimy w wskazanie lokalizacji stacji transformatorowej do której należy wpiąć projektowaną instalację fotowoltaiczną, oraz o potwierdzenie drożności kanałów kablowych prowadzących do niej z pozostałych budynków Elektromontażu na działce nr 1533/2 przy ul. Przemysłowej 8 w Rzeszowie.

Odpowiedź do pytania 3:

Stacja transformatorowa znajduje się w budynku hali M zgodnie rzutem załączonym do zapytania ofertowego (Załącznik nr 6 – Dokumentacja techniczna). Zamawiający potwierdza drożność kanałów kablowych prowadzących do stacji transformatorowej z budynków przeznaczonych do montażu modułów fotowoltaicznych.

ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW Spółka Akcyjna
35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 20
tel. 017 864 05 30 tel./fax 853 67 60
KRS: 0000035111, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
NIP 813-03-36-688 P-690007950
Kapitał zakładowy: 1050180 PLN
- 10 -

DYREKTOR TECHNICZNY

Kamil Kubiński